الملحق رقم (٥)

نماذج الإشعار بالمخالفات المعتمدة

المديرية العامة للدفاع المدني

إشعار كشف عن وسائل السلامة للمستودعات

اسم المالك/المستأجر	اسم المحل	نوع النشاط	الموقع	رقم الهاتف

نوع البناء	مساحة المستودع	نوع المخزون	رقم التصريح	تاريخه
تاريخ ورود الطلب				

المكرم صاحب المستودع الموضح أعلاه نفيدكم أنه جرى الكشف على مستودعكم ووجد أنه مناسب من حيث شروط السلامة والموقع الا أنه بحاجة الى توفير الاتي:

- θ عمل مخرج طوارئ من الناحية بعرض لا يقل عن ( ) .
- θ عمل عدد ( ) فتحات اضاءة علوية من الواح البلاستيك وتوزيعها بشكل متساوي .
- θ عمل عدد ( ) فتحات تهوية جانبية علوية عرضية مستطيلة الشكل .
- θ تركيب نظام انذار لكافة أرجاء المستودع مرتبط بلوحة بيانية بغرفة الحارس مع توفير خط هاتفي له ولوحة (٩٩٨) وتركيب بعض أجراس الحريق خارج المستودع قرب المداخل .
- θ تأمين عدد ( ) جهاز كشف الدخان وتركيبها في السقف بواقع كاشف لكل ٣٠م٢
- θ تأمين عدد ( ) لمبة إضاءة تخزين وتركيبها على المخارج من الداخل وفي الممرات .
- θ تركيب نظام اطفاء تلقائي (رشاشات مائية).
- θ تأمين عدد ( ) صندوق حريق وتركيبها قرب المداخل ،على ان تكون مرتبطة بمضخة حريق ذاتية التشغيل بقوة ضغط مناسبة مرتبطة بخط كهرباء مستقل .
- θ تأمين عدد ( ) طفاية من نوع ( ) سعة ( )كجم وتعليقها بالقرب من المداخل وفي الممرات
- θ تأمين عدد ( ) طفاية من نوع ( ) سعة ( )كجم وتعليقها بالقرب من المداخل وفي الممرات
- θ تغليف التمديدات الكهربائية المكشوفة في مواسير عازلة وربطها بالقاطع الأتوماتيكي .
- θ صيانة طفايات الحريق الموجودة مع إحضار فواتير الفحص ( ) .
- θ تطبيق نظام الرص والتخزين انظر في الخلف .

ملاحظات أخرى :.....

.....

.

.....

قام بالكشف

الرتبة والاسم /

التاريخ والتوقيع/

إعادة الكشف وإزالة الملاحظات

الرتبة والاسم /

التاريخ و التوقيع /

اسم مستلم الإشعار / رقم الهوية / التوقيع /

(المستندات المطلوبة)

١- صورة من بطاقة الأحوال أو دفتر العائلة . ٢-صورة من عقد الايجار ساري المفعول أو صك الملكية .
٣- في حالة مراجعة غير صاحب الملك فيلزم احضار تفويض مصدق .
٤- فواتير الشراء أو فواتير الفحص لطفايات الحريق ومستلزمات السلامة الأخرى حسب ما يطلب.
٥- احضار عقد صيانة لمدة عامين من مؤسسة سلامة متخصصة ٦- احضار مشهد سلامة انشائية وكهربائية

أحكـــــام التصريح

بعد حصولك على التصريح فانك تصبح مسئولا مسئولية مباشرة باعتبارك صاحب الملك عن جميع ما يتعلق بأمور السلامة في المستودع ويعتبر أي تهاون أو تقصير في هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسيم الذي تعاقب عليه كما وأن أي أضرار أو خسائر قد تلحق بالغير نتيجة هذا الإهمال ستتحمل مسؤوليتنها وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة.

مع ملاحظة الآتي :

- **التصريح وثيقة رسمية يجب المحافظة عليه واعادته الى جهة صدوره عند انتهاء مدته .**
- **لن يتم التجديد الا بموجب هذا التصريح .**
- **عدم عمل أي اضافات في المستودع أو القيام بزيادة التخزين أو تسكين العمال داخل المستودع .**
- **المحافظة على معدات السلامة وعمل الصيانة الدورية لها .**

تعهد الالتزام بنظام الرص للمستودعات

اتعهد ألموقع أدنا صاحب المستودع الموضح أعلاه بتعليمات الرص والتخزين للمستودعات المبلغ لي من الدفاع المدني والتقيد بها وهـــي :

١- ترك ممر بعرض المدخل الرئيسي وبطول المستودع بحيث لا يقل عرضه عن (٤) أمتار حتى المدخل الثاني .

٢- تجزأت المستودع الى أربع مربعات يفصل بينها ممرات بعرض لايقل عن (٢) متر .ويزداد عدد المربعات بازدياد مساحة المستودع

٣- يتم التخزين في كل مربع على هيئة رصات كل نوعية على حده ويفصل بينها ممر بعرض لا يقل عن (١) متر.

٤- تحديد هذه المواقع بعمل خطوط صفراء على الأرضية لمراعاة التقيد بها .

٥- الا يبلغ ارتفاع الرصات حتى مستوى السقف أو علو يسمح بسهولة سقوطها .

٦- أن تكون الرصات بعيدة عن النوافذ والأبواب .

وفي حالة عدم التقيد بما ورد أعلاه فأنني أكون مسئولا أمام **الدفاع** المدني والجهات المختصة عن ما يترتب على ذلك من أخطار ويحق للدفاع المدني قفل المستودع وإلغاء التصريح ،

وعليه جرى التوقيع .

الاسم / **التوقيع /** **التاريخ : / / ١٤هـ**

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
المديرية العامة للدفاع المدني

إشعار كشف عن وسائل السلامة لمحطـــــات الوقـــود

اسم المالك/المستأجر	اسم المحطة	الموقع	رقم الهاتف

المساحة	عدد مضخات البنزين	عدد مضخات الديزل	عدد خزانات البنزين	عدد خزانات الديزل	أخرى	رقم التصريح	تاريخه
							/ / ١٤هـ

المرافق والمحلات التجارية الملحقة بالمحطة والواقعة داخل حدودها					
١-	٣-	٥-	٧-	٩-	١١-
٢-	٤-	٦-	٨-	١٠-	١٢-

المكرم صاحب المحطة الموضحة أعلاه ، نفيدكم أنه جرى الكشف على محطتكم ووجدت أنها مناسبة من حيث شروط السلامة ، الا أنها بحاجة الى توفير الاتي:

- **تركيب/ صيانة مضخة الحريق بحيث تكون ذاتية التشغيل بقوة ضخ من ٥-٦ بار وضبط المؤشر على ذلك ، تعمل على خط كهرباء مستقل عن المحطة .**
- **تركيب عدد ( ) صندوق حريق رغوة وعدد ( ) صندوق حريق ماء مرتبطة بمضخة**
- **في حالة عدم وجود خزان خاص بمياه الحريق فيلزم تعديل مستوى الارتفاع بين مآخذ المياه من الخزان الرئيسي بحيث لا يتعدى مأخذ مياه المحطة عن منتصف الخزان ويخصص النصف المتبقي لمأخذ مياه الحريق .**
- **تركيب نظام اطفاء تلقائي بودرة علي كل طرمبة سعة ١٠ك**
- **وضع طفاية حريق متحركة لكل رصيف مضخات من نوع البودرة الجافة سعة (٢٥ / ٣٠ /٥٠ كجم)، عدد( )**
- **وضع طفاية حريق متحركة قرب منطقة التفريغ من نوع الرغوة سعة (٢٥ / ٣٠/ ٥٠ كجم) .**
- **تعليق عدد ( ) طفايات حريق بمنطقة المضخات من نوع البودرة الجافة سعة ٦ كجم .**
- **تعليق عدد ( ) طفايات حريق بمنطقة المضخات من نوع ثاني أكسيد الكربون سعة ٦ كجم .**
- **صيانة طفايات الحريق الموجودة مع احضار فواتير الفحص .**
- **تركيب السلك الأرضي للناقلة مع المقبض اليدوي .**
- **عمل اللوحات التحذيرية والارشادية الموضحة بالخلف .**
- **تغليف التمديدات الكهربائية المكشوفة في مواسير عازلة وربطها بالقاطع الأتوماتيكي .**
- **تركيب نظام انذار مبكر لكشف الدخان لمباني المحطة مرتبط بلوحة بيانية في غرفة المراقبة**
- **عمل نظام كبس لمنطقة التفريغ مع عمل الكبس في لي التفريغ**
- **احضار عقد لمدة عامين من قبل مؤسسة سلامة متخصصه بجميع متطلبات السلامة .**
- **احضار عقد لمدة عامين يفيد بسلامة الطرمبات والخزانات ومواسير التهوية من قبل مؤسسة متخصصه .**
- **احضار مشهد يفيد بالسلامة الإنشائية والكهربائية من قبل مكتب هندسي معتمد .**
- **رفع فوهة مواسير التهوية الخاصة بخزانات الوقود بارتفاع أعلي من مباني المحطة**
- **نقل منطقة التفريغ من موقعها الحالي لموقع مناسب مع عمل مخطط بذلك واعتماده من الدفاع المدني**
- **ملاحظـات أخـرى :**

.....

.....

- **أنظر إلى الخلف.**

قام بالكشف | **إعادة الكشف وإزالة الملاحظات**

الرتبة والاسم | **الرتبة والاسم /**

التاريخ والتوقيع/ | **التاريخ و التوقيع /**

اسم مستلم الإشعار / رقم الهوية / التوقيع /

اللوحات الارشاديةالمطلوبة

اللوحة	الوصف	المقياس	الرسم	العدد المطلوب
ممنوع التدخين	لوحة مثلثة الشكل تحمل علامة ممنوع التدخين خلفية حمراء ورسم أبيض	**٣٠×٣٠سم**		
أطفئ المحرك	لوحة مثلثة الشكل تحمل عبارة أطفئ المحرك خلفية حمراء وخط أبيض	**٣٠×٣٠سم**		
المحطة مقفلة للتفريغ / أداء الصلاة	**لوحة مستطيلة الشكل على أربعة قوائم بلون أحمر وخط أبيض ذات وجهين لكل عبارة**	**٩٠×٦٠سم بارتفاع ١٠٠سم**		

المستندات المطلوبة

صورة من بطاقة الأحوال أو دفتر العائلة .
صورة من عقد الايجار ساري المفعول أو صك الملكية .
في حالة مراجعة غير صاحب الملك فيلزم احضار تفويض مصدق من الغرفة التجارية أو وكالة شرعية.
فواتير الشراء أو فواتير الفحص لطفايات الحريق ومستلزمات السلامة الأخرى حسب ما يطلب.

أحكـــــام التصريح

بعد حصولك على التصريح فانك تصبح مسئولا مسئولية مباشرة باعتبارك صاحب الملك عن جميع ما يتعلق بأمور السلامة في المحطة ويعتبر أي تهاون أو تقصير في هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسيم الذي تعاقب عليه كما وأن أي أضرار أو خسائر قد تلحق بالغير نتيجة هذا الإهمال ستتحمل مسؤوليتنها وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة..

مع ملاحظة الآتي :

التصريح وثيقة رسمية يجب المحافظة عليه واعادته الى جهة صدوره عند انتهاء مدته .
لن يتم التجديد الا بموجب هذا التصريح .
عدم عمل أي تعديلات أو إضافات في المحطة أو القيام بأي عمل من شأنه احداث الضرر .
المحافظة على معدات السلامة وعمل الصيانة الدورية لها .
تدريب وملاحظة العاملين بالمحطة على إجراءات وأمور السلامة وطرق استخدامها .

ارشادات هامة

إن الوقود هو من أخطر المواد وأسرعها اشتعالا ونظرا لأن المحطات تحوي كميات هائلة منه فيتوجب علينا بذل مزيدا من الحرص وتوخي الحذر في كافة أرجاء المحطة لاسيما المناطق الخطرة ومن أهمها : منطقة التفريغ .

حيث تشير الإحصائيات إلى أن ٩٠% من حوادث حرائق المحطات تحدث نتيجة إهمال قواعد وأصول تفريغ الوقود للمحطة وذلك بسبب تصاعد بخار البنزين (السريع الاشتعال) من الخزانات الأرضية ووجود الشحنة الاستاتيكيه في جسم الناقلة مما يؤدي إلى تولد شرر كهربائي بسيط جدا ينتج عنه حدوث انفجار ثم بداية حريق في مؤخرة الناقلة يتزايد حجمه وانتشاره إلى أرجاء المحطة بسبب استمرار تناثر الوقود من الناقلة مما يؤدي إلى صعوبة السيطرة على الحريق . ولتجنب حدوث ذلك يلزمك اتباع قواعد واشتراطات التفريغ وتدريب العمال عليها



تعليمات التفريغ

أ- أن تكون الناقلة مزودة بصمام الغلق الثانوي .
ب- أن تكون الناقلة واقفة بكاملها داخل حدود المحطة .
ج- أن يتم ايقافها بحيث يمكن قيادتها مباشرة وبسهولة خارج المحطة عند حدوث أي خطر .
د- التأكد من ايقاف الناقلة بواسطة المكابح اليدوية ووضع المساند الخاصة بالعجلات لمنع تحركها .
هـ- أن يكون التفريغ في وقت هدوء الحركة في المحطة وهو ما بين الساعة العاشرة مساء والسادسة صباحا .
و - -قياس كمية الوقود لخزانات المحطة للتأكد من استيعابها كامل الكمية الموجودة بالناقلة .
ز- قفل مداخل المحطة مع وضع لوحات (المحطة مقفلة)والأقماع التحذيرية وعدم السماح بأي حركة في حدود خمسة أمتار من منطقة التفريغ .
ح- فصل التيار الكهربائي عن المحطة نهائيا .
ط- تفريغ الشحنة الكهربائية (الاستاتيكية) بتوصيل سلك التأريض بجسم الناقلة .
ي- أن يتم التفريغ تحت ملاحظة سائق الناقلة والمسئول عن المحطة .
ك- احضار طفايات حريق متحركة لتكون بالقرب من متناول مراقبي التفريغ .
ل- في حالة ملاحظة تناثر للوقود فيتم ايقاف عملية التفريغ فورا وتنظيف الموقع .
ن- اغلاق جميع المحلات التي تقع داخل المحطة في حدود مسافة٣٠ متر من جميع الجهات أثناء عملية التفريغ.

اتعهد انا المسئول عن محطة / الواقعة / بان اتقيد بتعليمات السلامة ومنها تعليمات التفريغ مع تعليقها قرب منطقة التفريغ ..

وعلي ذلك جري التوقيع الاسم / رقم الهوية / مصدرها / هاتف / التوقيع /

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
المديرية العامة للدفاع المدني

إشعار كشف عن وسائل السلامة للمحلات

اسم المالك أو المستأجر			***اسم المنشأة / المحل***			
نوع النشـاط			رقم الهاتف			
المساحة			*عدد أدوار المبنى*			
الموقع	**المدينة**		**الحي**		**الشارع**	
الموقع بالتحديد						

نوع الطلب:	o**ترخيص جديد** o **تجديد الترخيص** o **نقل ملكية** o **تعديل النشاط** o **كشف دورية** o**أخرى ( )**

تاريخ ورود الطلب	**/ / ١٤١هـ**	**تاريخ الكشف**	**/ / ١٤١هـ**	**وقت الكشف**	**__ ، __**	**مستقبل الطلب**	

المكرم صاحب المحل الموضح أعلاه نفيدكم أنه جرى الكشف على محلكم ووجد أنه مناسب من حيث شروط السلامة والموقع <u>الا أنه بحاجة الى توفير الاتي:</u>

θ تأمين عدد ( ) طفاية من نوع ( ) سعة ( )كجم وتعليقها بالقرب من المداخل وفي الممرات
θ تأمين عدد ( ) طفاية من نوع ( ) سعة ( )كجم وتعليقها بالقرب من المداخل وفي الممرات
θ تأمين عدد ( ) جهاز كشف الدخان وتركيبها في السقف بواقع كاشف لكل ٦ × ٦ متر .
θ تأمين عدد ( ) لمبة إضاءة تخزين وتركيبها على المخرج من الداخل وفي الممرات .
θ تغليف التمديدات الكهربائية المكشوفة في مواسير عازلة وربطها بالقاطع الأتوماتيكي .
θ صيانة طفايات الحريق الموجودة وعددها ( ) مع إحضار فواتير الفحص
θ ملاحظـات أخـرى :
.....
.....
.....

ملاحظة : يلزم تنفيذ ما ذكر أعلاه والمراجعة خلال ( ) يوما من تاريخه.

صاحب المحل	**مفتش السلامة**	**اعادة الكشف وازالة الملاحظات**
الاسـم /	**الرتبـة والاسـم /**	**الرتبـة والاسـم /** .....
التوقيع التاريخ /	**التوقيع والتاريخ /**	**التوقيع والتاريخ/**

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
المديرية العامة للدفاع المدني

إشعار كشف عن وسائل السلامة للمسابح

اسم المالك/المستأجر	اسم المنشأة	الموقع	رقم الهاتف

مساحة المسبح	عدد المنقذين			

المكرم صاحب المسبح الموضح أعلاه ، نفيدكم أنه جرى الكشف على المسبح ووجد أنه مناسب ، <u>إلا أنه بحاجة إلى توفير الآتي:</u>

- **θ ضرورة تواجد منقذ مؤهل وحاصل على شهادة انقاذ واسعافات أولية أثناء تشغيل المسبح، وعدم تشغيل المسبح نهائيا الا بوجود المنقذ .**
- **θ تركيب مقابض على كامل حواف المسبح بحيث لا يقل ارتفاعها عن سطح الماء ١٥سم .**
- **θ فرش أرضية الميدان بتربة رملية (بطح خشن) مع رشها يوميا بالمياه .**
- **θتوفير لمبات إضاءة تغطي الميدان بالكامل مع توفير مولد كهربائي للاستخدام الليلي .**
- **θ تقليل سرعة الدراجات النارية بحيث لا تتجاوز ٢٠كم/ساعة .**
- **θ إزالة الأجزاء الحادة من الدراجة مع تركيب الدعامات الخاصة بها .**
- **θ تأمين عدد ( ) طفاية من نوع البودرة الجافة سعة ٦ كجم وتعليقها بالقرب من المدخل.**
- **θ تأمين عدد ( ) طفاية من نوع ثاني أكسيد الكربون سعة ٦ كجم وتعليقها بالقرب من المدخل .**
- **θاصلاح الإضاءة الأمامية والخلفية للدراجات .**
- **θ تغليف التمديدات الكهربائية المكشوفة في مواسير عازلة وربطها بالقاطع الأتوماتيكي .**
- **θتأمين صندوق اسعفات أولية مع توفير كافة المواد الطبية الضرورية بداخله وكذلك المواد الخاصة بالجروح .**
- **θابعاد الموقع عن الشارع بمسافة لا تقل عن (٢٠مترا) .**
- **θ ملاحظات أخـرى :**

.....
.....
.....

.....
.....
.....

ملاحظة : يلزم تنفيذ ما ذكر أعلاه والمراجعة خلال ( ) يوما من تاريخه.

صاحب المحل | **مفتش السلامة** | **اعادة الكشف وازالة الملاحظات**

الاسـم / ..... **الرتبـة والاسـم /** ..... **الرتبـة والاسـم /** .....

التوقيع التاريخ / | **التوقيع والتاريخ /** | **التوقيع والتاريخ/**

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
المديرية العامة للدفاع المدني

إشعار كشف عن وسائل السلامة للشقق المفروشة

اسم المالك/المستأجر	اسم المركز	الموقع	رقم الهاتف

عدد الادوار / الفلل	عدد الشقق / الغرف	مساحة المبنى	عدد المخارج للدور المتكرر	رقم التصريح	تاريخه
			الرئيسية ( ) الطوارئ ( )		/ / ١٤هـ
تاريخ ورود الطلب					

المكرم صاحب المركز السكني الموضح أعلاه ، نفيدكم أنه جرى الكشف على مركزكم ووجد أنه مناسب من حيث شروط السلامة والموقع، **إلا أنه بحاجة إلى توفير الآتي:**

θ عمل مخطط سلامة شامل للمبنى واعتماده من الدفاع المدني
θعمل مخرج طوارئ من الناحية وفقا لمخطط صادر من مكتب هندسي ويعتمد من الدفاع المدني قبل تنفيذه.
θ تركيب عدد ( ) صندوق حريق مرتبطة بمضخة حريق ذاتية التشغيل بقوة ضخ مناسبة ، مرتبطة بخط كهرباء مستقل عن المبنى .
θ تركيب عدد ( ) كاشف دخان بمعدل كاشف لكل شقة يركب في وسط سقف الصالة وكاشف في ممر توزيع الشقق .
θ تركيب عدد ( ) جهاز منع تسرب الغاز على الأسطوانات.
θ تركيب عدد ( ) كشافات إضاءة طوارئ (تخزين) على المخارج وفي الممرات وكشاف لكل شقة ، فوق المدخل من الداخل.
θ تأمين عدد ( ) لوحة مخرج طوارئ مضيئة وتركيبها على المخارج .
θ تأمين عدد ( ) طفاية من نوع البودرة الجافة سعة ٦ كجم وتعليقها بالقرب من المداخل وفي الممرات على ارتفاع ١٧٠سم من الأرضية وفي الأماكن المحددة .
θ تأمين عدد ( ) طفاية من نوع ثاني أو كسيد الكربون سعة ٦ كجم وتعليقها ======== .
θ صيانة طفايات الحريق الموجودة مع إحضار فواتير الفحص .
θعمل عقد صيانة لجميع وسائل السلامة مع جهة متخصصه.
θاحضار مشهد يفيد صيانة وسائل السلامة مع جهة متخصصه لمدة ثلاث سنوات .
θاحضار عقد صيانة المصاعد لمدة ثلاث سنوات وتامين وسيلة اتصال مع وضع مفتاح المصعد لدى موظف الاستقبال .
θ تغليف التمديدات الكهربائية المكشوفة في مواسير عازلة وربطها بالقاطع الأتوماتيكي .

θ ملاحظـات أخـرى :
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

قام بالكشف
الرتبة والاسم /
التاريخ والتوقيع/

قام بإعادة الكشف والتأكد من تنفيذ متطلبات السلامة على أرض الواقع
الرتبة والاسم /
التاريخ و التوقيع /